

# Мероприятие по контролю № 641800595001 от 27.07.2018 14:15:15

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области



## Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка

Форма КНМ: Выездная

Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Способ проведения контрольной закупки:

Описание:

Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

294 ФЗ – Федеральный государственный пожарный надзор

Дата начала КНМ: 02.08.2018

Дата окончания КНМ: 29.08.2018

Месяц проведения КНМ: Август

Срок проведения (дней):      Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 149 от 24.07.2018

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ № от

Цели, задачи, предмет КНМ:

контроля исполнения предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №68/1/1 от 18.08.2017г. со сроком исполнения 01 августа 2018 года

Основание регистрации КНМ:

1.	Без уведомления – Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами  <b>Дата основания регистрации: 01.08.2018</b>
----	--

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	статьи 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1-27 Федерального	

**Мероприятие по контролю  
№ 641800595001 от 27.07.2018 14:15:15**

**Статус КНМ:** Завершена  
**Проверяемое лицо:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Саратовской области

	<p>закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункты 1-19 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», статьи 1-152, таблицы 1-30 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	
--	--	--

**Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ**

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	<p>1) с 02.08.2018 по 03.08.2018 провести анализ документов и установление уровня знаний требований пожарной безопасности; 2) с 06.08.2018 по 17.08.2018 провести визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности; 3) с 20.08.18 по 24.08.2018 установить уровень знания требований пожарной безопасности работниками юридического лица (индивидуального предпринимателя); 4) с 27.08.2018 по 29.08.2018 подготовить документы (акт проверки, предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности) по результатам проведенного визуального осмотра и анализа</p>		

## Мероприятие по контролю № 641800595001 от 27.07.2018 14:15:15

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области



	документов		
--	------------	--	--

### Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Саратовской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

1.	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
----	---

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Овсянников А.Г.	заместитель главного государственного инспектора Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по пожарному надзору	Проверяющий

### Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Саратовская область, Прокуратура Саратовской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Решения по заявлению: Не требует согласования на основании приказа № от

Основания отказа

**Мероприятие по контролю  
№ 641800595001 от 27.07.2018 14:15:15**

**Статус КНМ:** Завершена  
**Проверяемое лицо:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Саратовской области



--	--

**Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:** 24.07.2018

**Место вынесения решения:**

**ФИО подписанта:**

**Должность подписанта:**

### Информация о проверяемом лице

**Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

**ОГРН** 1026401861166

**ИНН** 6424009953

**Категория риска:** Высокий риск (2 класс)

**Объекты проведения КНМ:**

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	с. Смородинка, ул. Центральная, 1	Место нахождения юридического лица	Иное		

**Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:**

**Способ уведомления:** Лично **Дата уведомления:**

**Результат** № 1

**Объект проведения КНМ:**

с. Смородинка, ул. Центральная, 1

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 24.08.2018 09:00:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** с. Смородинка, ул. Центральная, 1

**Тип места:** Место нахождения юридического лица

**Мероприятие по контролю**  
**№ 641800595001 от 27.07.2018 14:15:15**

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по  
Саратовской области

Дата и время проведения КНМ 15.08.2018 09:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 8 Часов: 35

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Овсянников А.Г.	заместитель главного государственного инспектора Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по пожарному надзору	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Зеленская Н.В.	и.о. директора	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлена 24.08.18

**Нарушение № 1**

Результат: с. Смородинка, ул. Центральная, 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

**Мероприятие по контролю**  
**№ 641800595001 от 27.07.2018 14:15:15**

**Статус КНМ:** Завершена  
**Проверяемое лицо:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Саратовской области

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** – на здании с уклоном кровли и высотой до карниза более 7 м отсутствует ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97\*);

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	149/1/1	24.08.2018	01.08.2019	– на здании с уклоном кровли и высотой до карниза более 7 м отсутствует ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97*);

**Сведения о выявленном нарушении:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ – ДЛ