

**Мероприятие по контролю**  
**№ 641902904390 от 24.07.2019 14:32:33**

**Статус КНМ:** Завершена  
**Проверяемое лицо:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области»  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Саратовской области



**Общая информация**

**Тип КНМ:** Внеплановая проверка

**Форма КНМ:** Выездная

**Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий:**

**Способ проведения контрольной закупки:**

**Описание:**

**Тип субъекта КНМ:** ЮЛ/ИП

**Вид государственного контроля (надзора):**

294 ФЗ – Федеральный государственный пожарный надзор.

**Дата начала КНМ:** 02.08.2019

**Дата окончания КНМ:** 29.08.2019

**Месяц проведения КНМ:** Август

**Срок проведения (дней):**      **Срок проведения (часов):**

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №:** 186 от 24.07.2019

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №** от

**Цели, задачи, предмет КНМ:**

контроль исполнения предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №31/1/1 от 19.03.2019, №149/1/1 от 24.08.2018, со сроком их исполнения до 01.08.2019

**Основание регистрации КНМ:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля<br><br><b>Дата основания регистрации: 01.08.2019</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Правовые основания проведения КНМ:**

| № п/п | Документ | Раздел документа |
|-------|----------|------------------|
|-------|----------|------------------|

# **Мероприятие по контролю** **№ 641902904390 от 24.07.2019 14:32:33**

**Статус КНМ:** Завершена  
**Проверяемое лицо:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Саратовской области



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | статьи 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1-27 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункты 1-19 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», статьи 1-152, таблицы 1-30 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## **Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ**

| № п/п | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.    | 1) с 02.08.2019 по 05.08.2019 провести анализ документов и установление уровня знаний требований пожарной безопасности;<br>2) с 05.08.2019 по 26.08.2019 провести визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности;<br>3) с 26.08.2019 по 28.08.2019 установить уровень знания требований пожарной безопасности работниками юридического лица (индивидуального предпринимателя);<br>4) с 28.08.2019 по 29.08.2019 подготовить документы (акт проверки, предписание по | 02.08.2019              | 29.08.2019                 |

**Мероприятие по контролю**  
**№ 641902904390 от 24.07.2019 14:32:33**

**Статус КНМ:** Завершена  
**Проверяемое лицо:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Саратовской области



|                                                                                                                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности) по результатам проведенного визуального осмотра и анализа документов. |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### Информация об органе контроля

**Наименование органа контроля:**

Главное управление МЧС России по Саратовской области

**Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:**

**Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):**

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности |
|----|-----------------------------------------------------------------------|

**Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ**

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность                                                                                                       | Тип проверяющего |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | Анисимов А.Г.          | Главный государственный инспектор Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по пожарному надзору | Проверяющий      |
| 2.    | Абубикеров Р.Ф.        | Заместитель главного государственного инспектор Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по     | Проверяющий      |

## Мероприятие по контролю

№ 641902904390 от 24.07.2019 14:32:33

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области



|    |            |                                                                                                         |             |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |            | пожарному надзору                                                                                       |             |
| 3. | Дасов Д.А. | государственный инспектор Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по пожарному надзору | Проверяющий |

### Информация об органе прокуратуры

#### Информация об органе прокуратуры:

Саратовская область , Прокуратура Саратовской области

#### Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Решения по заявлению: Не требует согласования на основании приказа № от

#### Основания отказа

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 24.07.2019

#### Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

### Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

ОГРН 1026401861166

ИНН 6424009953

Категория риска: Высокий риск (2 класс)

#### Объекты проведения КНМ:

| № п/п | Местонахождение | Тип места | Тип объекта проведен | Категория риска | Вид государственного контроля |
|-------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
|-------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------------|

**Мероприятие по контролю**  
**№ 641902904390 от 24.07.2019 14:32:33**

**Статус КНМ:** Завершена  
**Проверяемое лицо:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Саратовской области



|    |                                                                    |                                               | ия   |                        | (надзора) |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------|-----------|
| 1. | Саратовская обл., Перелюбский р-н, с.Смородинка, ул.Центральная, 1 | Место фактического осуществления деятельности | Иное | Высокий риск (2 класс) |           |
| 2. | Саратовская обл., Перелюбский р-н, с.Смородинка, ул.Центральная, 1 | Место нахождения юридического лица            | Иное | Высокий риск (2 класс) |           |

**Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:**

**Способ уведомления:** Лично **Дата уведомления:**

**Результат № 1**

**Объект проведения КНМ:**

Саратовская обл., Перелюбский р-н, с.Смородинка, ул.Центральная, 1

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 28.08.2019 10:00:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** Саратовская обл., Перелюбский р-н, с.Смородинка, ул.Центральная, 1

**Тип места:** Место фактического осуществления деятельности

**Дата и время проведения КНМ** 15.08.2019 09:00:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

**Дней:** 10

**Часов:**

**ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:**

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность                                                                                                   | Тип проверяющего |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | Абубикеров Р.Ф.        | заместитель главного государственного инспектора Пугачевского, Краснопартизанского, Перелюбского районов по | Проверяющий      |

## Мероприятие по контролю

№ 641902904390 от 24.07.2019 14:32:33

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области



|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | пожарному надзору |  |
|--|-------------------|--|

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Тип представителя |
|-------|------------------------|-----------|-------------------|
| 1.    | Шакалей Е.Н.           | директор  | Представитель     |

| № п/п | Тип сведений о результате                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сведения о результате |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.    | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | ознакомлена 28.08.19  |

### Нарушение

#### № 1

Результат: Саратовская обл., Перелюбский р-н, с.Смородинка, ул.Центральная, 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением на нужды пожаротушения из расчета не менее 15 л/с.,

Положение нарушенного правового акта:

| № п/п | Документ                                                                                                                  | Раздел документа |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | в нарушении ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.2.13 таб.6 СНиП 2.04.02-84*, п.5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009; |                  |

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

## Мероприятие по контролю

№ 641902904390 от 24.07.2019 14:32:33

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области



| № п/п | Реквизиты предписания | Дата вынесения предписания | Срок исполнения предписания | Содержание предписания                                                                                                 |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 186/1/1               | 28.08.2019                 | 01.08.2020                  | Здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением на нужды пожаротушения из расчета не менее 15 л/с., |

### Сведения о выявленном нарушении:

| № п/п | Тип судебных сведений                                                  | Сведения о нарушении                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.    | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц | ч.13 ст.19.5 КоАП РФ ДЛ Шакалей Е.Н. |